

## **Gesamteinschätzung Gemeinde Caveritz**

### **Barrierefreie Toilette (DIN 18040 A5.3; DIN 32975 A4.6)**

#### **Toilettentür**

- Tür öffnet nach außen
- Beschriftung befindet sich auf der Tür
- Die Tür ist abschließbar und kann im Notfall von außen geöffnet werden.

#### **Bewegungsfläche**

- Es ist genügend Bewegungsfläche vor dem Sanitärobjekt vorhanden.
- Die Toilette kann nur von beiden Seiten angefahren werden.

#### **WC-Becken**

- Spülung ist am Stützgriff
- hochklappbare Stützgriffe
- Toilettenpapierhalterung ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

#### **Waschtisch**

- Unterfahrbarkeit
- Spiegel ist verstellbar

#### **Notruf**

- visuell kontrastierend, taktil erfass- und auffindbar
- Der Notruf kann sitzend und am Boden liegend ausgelöst werden

Die Toilette hat keine ausreichende Barrierefreiheit und ermöglicht nicht immer eine selbstständige Nutzung, da die DIN-Vorschriften nur unvollständig eingehalten wurden.